



Warszawa, dnia 14 LUT 2020

**MAZOWIECKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 40

WZ.5595.875.1.2019

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 124 § 1, art. 126 § 1 w związku z art. 107 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1499 z późn. zm.) i art. 6a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2019 r. poz. 1372 z późn. zm.), w związku z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065), po rozpatrzeniu „*Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej przebudowy kotłowni olejowej na opalaną gazem ziemnym w budynku gimnazjum Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skórcu, ul. Siedlecka 9, dz. ew. 424/15, 424/34, 430/5*”, wykonanej przez rzeczoznawców: budowlanego – inż. Mirosława Burtę oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Karola Maleszyka, nadesłanej przez pełnomocnika inwestora – p. Karola Maleszyka, reprezentującego – Gminę Skórzec (na podstawie pełnomocnictwa będącego w aktach sprawy), przy piśmie z dnia 12 grudnia 2019 r. (data wpływu do tut. Komendy w dniu 17 grudnia 2019 r.) -

wyrażam zgodę

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób, niż to określono w przepisach techniczno-budowlanych dla przedmiotowej części niskiego budynku użyteczności publicznej - gimnazjum, zlokalizowanego przy ul. Siedleckiej 9 w miejscowości Skórzec, w związku z przebudową kotłowni olejowej na opalaną gazem ziemnym, polegający na:

1. wyposażeniu kotłowni gazowej w urządzenia do stałego pomiaru stężenia gazu połączone z zaworem automatycznego odcięcia gazu w przypadku przekroczenia 10 % dolnej granicy wybuchowości mieszaniny gazu z powietrzem;
2. wyposażeniu kotłowni gazowej w sygnalizację optyczno-akustyczną połączoną z urządzeniem do stałego pomiaru stężenia gazu z dodatkowym sygnalizatorem optyczno-akustycznym, zlokalizowanym w przestrzeni komunikacyjnej części nadziemnej budynku;
3. wyposażeniu kotłowni gazowej w awaryjną mechaniczną wentylację wyciągową z górnych przestrzeni pomieszczenia z wentylatorem w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex, uruchamianym w momencie zadziałania automatycznego odcięcia gazu do kotłowni;
4. zastosowaniu podstropowych punktów świetlnych w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex;
5. wyposażeniu kotłowni w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu 15 lx.

Powyższe inne rozwiązania w stosunku do wymaganych przepisami techniczno-budowlanymi, odnoszą się do przypadków wskazanych w tych przepisach, określonych w pkt. 6.3. „Ekspertyzy...”, tj.:

1. lokalizacji kotłowni gazowej o łącznej mocy cieplnej powyżej 60 kW (256 kW) na kondygnacji podziemnej budynku;

przy jednoczesnym zrealizowaniu wszystkich pozostałych wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) odstąpiono od szczegółowego uzasadnienia z uwagi na fakt, iż postanowienie w całości spełnia żądanie strony, nie mniej jednak organ wskazuje, że:

- postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów budowlanych i projektów wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosownych pozwoleń;
- postanowienie wyraża zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób, niż określono w przepisach techniczno-budowlanych, jedynie dla przypadków wymienionych w postanowieniu oraz wyłącznie w zakresie objętym ekspertyzą techniczną;
- wszelkie zmiany odbiegające od przyjętych w opracowaniu założeń wymagają realizacji zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno – budowlanych oraz o ochronie przeciwpożarowej;
- postanowienie należy rozpatrywać łącznie z „*Ekspertyzą...*”.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, ul. Podchorążych 38, wniesione za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

MAZOWIECKI
KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
z up.
st. bryg. mgr inż. Mirosław Jasztal
Zastępca Komendanta

Otrzymują:

1. Biuro Consultingowe „NORMA” Karol Maleszyk
Nowe Iganie, ul. Świerkowa 24
08-103 Siedlce
2. Komendant Miejski PSP
w Siedlcach
3. a/a